НСОПБ

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00056** 36128

*(номер сертификата соответствия)* *(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология» (ООО «Юг-Технология»), ОГРН 1136194003770.
Россия, 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 200, пом. 17.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология» (ООО «Юг-Технология»), ОГРН 1136194003770.
Россия, 344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 28

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Академия»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 8, пом II, комн. 12, оф. 28В,
тел.: +7 (495) 175-92-81, e-mail: info@acfire.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство огнезащиты для стальных конструкций: Эмаль огнезащитная «Тексотерм», изготавливаемая в соответствии с ТУ 2313-003-83351197-2008 «Эмаль полиакриловая огнезащитная «Тексотерм». Технические условия».
Серийный выпуск. См. Приложение – бланк № 007799.

код ОКПД2
20.30
код ТН ВЭД России
3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением № 1)" по Приложению Б, Приложению В.
(См. Приложение – бланк № 007799).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний №ПА/110 от 23.05.2024 г. выданные испытательной лабораторией ИЛ «Пожарная Академия» Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Академия», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022. Акт о результатах анализа состояния производства № ПА/056 от 22.04.2024 г. Орган по сертификации ООО «Пожарная Академия», регистрационный номер аттестата аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.349 от 09.06.2022. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2313-003-83351197-2008;

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с **24.05.2024** по **23.05.2029**

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации — подпись — **Тебякина О.Ю.** (И.О. Фамилия)

Эксперт — подпись — **Башаев Р.Ш.** (И.О. Фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ОБРАЗЕЦ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В". Зак. №СП-233.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0**

# приложение
# к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.349.Н.00056** 007799

*(номер сертификата соответствия)* *(учетный номер бланка)*

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**

| Группа огнезащитной эффективности (мин) | Стальная колонна двутаврового сечения с приведенная толщиной металла, мм | Толщина грунта ХС 010, мм | Эмаль огнезащитная «Тексотерм», выпускаемый по ТУ 2313-003-83351197-2008 | | Толщина финишного слоя ХВ 785, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | толщина, мм | расход*, кг/м² | |
| 7 группа (не менее 15) | 3,4 | 0,04 | 0,15 | 0,3 | 0,1 |
| 5 группа (не менее 45) | 3,4 | 0,04 | 0,75 | 1,2 | 0,1 |
| * расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь | | | | | |

ОБРАЗЕЦ

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **Тебякина О. Ю.**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **Башаев Р. Ш.**

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная академия" НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ПР.349

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 352.